

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик Підігрівач мережевої води ПМВ 125-7-15,4, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство»; 51500, м. Тернівка, Павлоградський р-н, Дніпропетровська обл., вул. Героїв України, 29; 31657751; Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Підігрівач мережевої води ПМВ 125-7-15,4, за кодом ДК 021:2015 42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (42511100-2 - Теплообмінники), 1 штуки.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (з особливостями), UA-2025-09-26-007622-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 700 000 грн. 00 коп. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Розмір бюджетного призначення: 1 700 000 грн. 00 коп., згідно з Рішенням виконавчого комітету Тернівської міської ради від 20.08.2025 № 252/0/5-25 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Тернівської міської територіальної громади у 2025 році».

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання – до 01.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Детальний опис предмета закупівлі:

Таблиця 1

Назва предмета закупівлі	Підігрівач мережевої води ПМВ 125-7-15,4
Код ДК 021:2015	42510000-4 - Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої
Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	42511100-2 - Теплообмінники
Кількість поставки товару	1 шт
Місце поставки товару	51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Перемоги, 6, котельня 3/4 мкрн.
Строк поставки товару	До 01.12.2025 року

2. Предмет закупівлі повинен відповідати:

Таблиця 2

№ з/п	Найменування запропонованого товару	Найменування та країна виробника*	Країна та місце походження**	Кількість	Одиниця виміру
1.	Підігрівач мережевої води ПМВ 125-7-15,4			1	шт.

* Зазначається Учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо, кількість одиниць виміру).

**** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.**

3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Підігрівач мережевої води ПМВ-125-7-15,4 призначений для нагріву і підтримки потрібної температури мережевої води паром в системах теплопостачання, буде встановлений на котельні $\frac{3}{4}$ мкрн. (тепломережа № 1).
- 3.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). У випадку, якщо поставлений товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов'язаний замінити цей товар. Учасник гарантує негайну заміну неякісного товару. Всі витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник.
- 3.3. Товар повинен бути новими, таким, що не був в експлуатації, у робочому стані, виготовлений відповідно до норм безпеки і мати сертифікати/паспорти/тощо на Товар, виготовлений із сертифікованих матеріалів.
- 3.4. Обсяг постачання 1 шт.
- 3.5. Умови та місце постачання товару – DDP (Інкотермс-2010), за адресою: 51500, Україна, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, м. Тернівка, вул. Перемоги, 6, котельня $\frac{3}{4}$ мкрн.
- 3.6. Рік виготовлення – не раніше **2025 рік**. Гарантійний термін товару – не менше одного року.
- 3.7. Ціна Товару, включає в себе усі необхідні податки, збори та обов'язкові платежі, що мають бути сплачені, згідно з чинним законодавством України, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником.
- 3.8. Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати гарантійний лист).
- 3.9. **Умови оплати:** Замовник сплачує Учаснику на його розрахунковий рахунок відповідну суму за товар після одержання товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати надходження бюджетного фінансування на розрахункових рахунок Замовника.
- 3.10. Технічні, якісні характеристики товару зазначені у *Таблиці 3*.

Таблиця 3

Технічні характеристики:

1	Площа поверхні теплообміну, м2	125
2	Кількість трубок, шт	640
3	Зовнішній діаметр корпусу, мм	1020
4	Довжина трубок, мм	3400
5	Довжина виробу, мм	5430
6	Маса (суха) підігрівача, кг	4550
7	Маса (суха) трубної частини, кг	2140
8	Робочий тиск в трубній частині, кгс/см ²	15
9	Температура води на вході, °C	70
10	Температура води на виході, °C	150
11	Максимальна температура пари на вході, °C	400
12	Витрата води через трубну частину, т/год	250-500
13	Витрата пари, т/год	41
14	Розрахункова теплопродуктивність, МВт	23,26
15	Кількість ходів мережевої води	4

Примітка: У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару, зазначеному у вимогах.

Учасник повинен надати порівняльну таблицю, якщо товар є еквівалентом.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та

правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».